



INTYG

INTYG - ÅTERKOMMANDE BESIKTNING TILLFÄLLIGT PERSONLYFT

Intygmottagare
Skanska Rental AB

112 74 STOCKHOLM

Kund
273961, Skanska Rental AB

112 74 STOCKHOLM

Kontor
Göteborg Lyft
010-479 34 00

Vårt uppdragsnr
D8396723L
Ert ordernr
69840-12710-45890

Anläggningsnr/Kontakttnamn
LD8396723
Skanska Maskin AB
Per Alfredsson
Långavallsgatan 3
424 57 GUNNILSE

Objektnamn Tornkran	Besiktningdatum 2020-03-05	Utförd enl AFS 2006:7	Registreringsnr L868828
Uppställningsplats Ättehögsgatan, Göteborg		Platsnr 115058	Kontrollklass
Tillverkare Liebherr		Tillverkningsnr 32646502	Tillverkningsår 2007
Skötsel firma		Typbeteckning 154 EC-H6	Inventariernr Saknas

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet

Max antal personer	Maxlast kg 6000	Personlyft korg	Nästa ordinarie besiktningstid 2021-03
--------------------	--------------------	-----------------	---

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information *)

Notering

- ♦ Ballast: 46,5 ton
Motvikter: 12,3 ton
Spetslast: 4,5 ton.

Tillhörande arbetskorg:

Registreringsnr: S475757 Tillverkningsnr: CXRD-L20-BK500

Besiktningdatum: 2020-03-05 Resultat: Erbjuder betryggande säkerhet Max last 500kg. Max 2 personer.

Fast info

- ♦ Krok säkras mekaniskt mot urhakning.

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2020-03-09	Besiktningssingenjör Rasmus Aronsson	Tel nr 010-479 34 00
------------------------------	---	-------------------------